

Grote Hoefstraat 85
 3583 Paal-Beringen
 0478/29.11.40
 0475/82.05.06
 tielensbert.bvba@gmail.com
 BTW BE0715.722.715

Adres : Hekkenstraat 77
3583 Paal-Beringen

Tel. :
 Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : SD 07495

Adres reservoir : idam
 Nominale inhoud reservoir : 5000l Materiaal : metaal Buitenwand toegankelijk Ontoegankelijk
 Nummer van het reservoir :

1. Mazoutreservoir kleiner dan 5000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir : Datum uitvoering controle:

Controles :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen

- Verdere exploitatie toegelaten (ja / neen)*
- Verdere exploitatie niet toegelaten (groen / rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir : 11.02.1983 Datum uitvoering controle: 20.06.2006

Controles :**Algemeen onderzoek**

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30hPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen

- Verdere exploitatie toegelaten (ja / neen)*
- Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- merkteken (groen - oranje - rood)

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.
 Naam en handtekening technicus en firmastempel Naam en handtekening klant,

Tielens-Reynders

*schrapen wat niet past